



# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona č. 22/1997 Sb.

**Provozovna: ARNEMA s.r.o.**, Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou IČO: 63146606  
tel.: 483 312 442-3, fax: 483 312 440, e-mail: info@arnema.cz

**Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:**

## Termostatické ventily R4xx

Varianty: odvozené varianty jsou konstrukčně shodné, liší se pouze velikostí, hmotností a jmenovitým průměrem připojení.

**Výrobce: GIACOMINI s.p.a.**, S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie  
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22.5.1996, dle ISO 9001/1994,  
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

### **Popis a určení výrobku:**

Termostatické ventily jsou určeny do rozvodů topení, k termostatické regulaci teploty v místnosti.

### **Splňují:**

Základní požadavky nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. §5.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:  
ČSN EN 215-1:1994, ČSN 137100:1965; ČSN 137361:1995; HD 1215-2

### **Údaje o autorizované osobě:**

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,  
IČO: 00001490,  
vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-8232 ze dne 19.11.1998.

V Jablonci nad Nisou dne 12.2.2003

Arnošt Křenovský  
jednatel