



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZPRÁVA O DOHLEDU

nad certifikovaným výrobkem

č.j. : 3435 07421 /2/ 2019

Žadatel : **NIBCO Spółka z o. o.**
ul. PKP 6
92-402 Łódź
Polsko

Výrobek : **Trubky a kompletační prvky z PVC-U, spojované**
lepením pro tlakové rozvody pitné a užitkové
vody,
typ SCH 40 (ASTM D1785), rozměr ½" – 8"
typ PN 9, PN 12, PN 15 (EN 1452),
rozměr ½" – 6"

Výrobce : **NIBCO Spółka z o. o.**

Číslo certifikátu: **05 0049 V/AO/a**

Kontrolu provedl : 
Ing. Vladimír Sedláček

Datum vydání : **2019-07-29**





Mgr. Jiří Heš
představitel autorizované osoby



I. Způsob a rozsah kontroly

Byla provedena opakovaná kontrolní zkouška za účelem ověření dodržení stanovených požadavků u výrobku a to u těchto parametrů:

- odolnost proti dichlormethanu

II. Odběr vzorků

Vzorky byly odebrány podle požadavku AO 224 v množství:

- 343507421S/3: 3 ks trubka PVC-U. d 26,6 x 1,9 mm, PN 15, barva bílá, délka 1 m (datum výroby: 4. 7. 2019)

III. Výsledky zkoušek

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Úroveň technických charakteristik	Zjištěná hodnota	Postupy zjištění (zkušební metody)
Odolnost proti dichlormethanu (15 °C, 30 min)	-	bez poškození	vyhovuje ³⁾	ISO 9852

IV. Vyhodnocení výsledků

Certifikovaný výrobek požadavky v uvedeném parametru **splňuje**.

Výrobce dopisem ze dne 9. 4. 2019 předložil stanovisko k zjištěné neshodě (odolnost proti dichlormetanu) včetně nápravných opatření. Stanovisko lze akceptovat.

Systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

V. Závěr

Opakované měření odolnosti proti dichlormetanu na novém vzorku výrobku prokázalo, že certifikovaný výrobek požadavky v uvedeném parametru splňuje.



VI. Seznam podkladů pro vypracování zprávy o dohledu

- Zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 3435 07421-03, vypracovaný Institutem pro testování a certifikaci a. s. – akreditovanou laboratoří č. 1004 Zlín, dne 26. 7. 2019
- Certifikát č. 05 0049 V/AO/a
- ČSN EN 1452-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky
- ČSN EN 1452-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky
- ČSN EN 1452-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému
- Závěrečný protokol č. j. 7935 00554/2007, vypracovaný ITC a. s. – AO 224 Zlín dne 24. 4. 2007
- Check list „Prověrka systému řízení výroby u výrobce při dohledu“